СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК

регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ЦОТК.CN.ПР009.Н.00183** 001324

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Кайрос» (ООО «Кайрос»), ОГРН: 1142543016868. Юридический адрес: 690011, г. Владивосток, ул. Сафонова 37, кв.109, РОССИЯ. Фактический адрес: 690003, г. Владивосток, ул. Посьетская 10, оф. 5, РОССИЯ, телефон: +74232514050, адрес электронной почты: 514050av@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Кайрос» (ООО «Кайрос»), ОГРН: 1142543016868. Юридический адрес: 690011, г. Владивосток, ул. Сафонова 37, кв.109, РОССИЯ. Адрес электронной почты: 514050av@gmail.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Стандартов" (ОС ООО "Лаборатория Стандартов"), 109443, г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.135, к.3, пом. 3 комната 13А, тел. (495)-150-95-38, факс (495)-150-95-38, ОГРН 1187746994984, Свидетельство № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.ПР009 от 24.06.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена полиуретановая монтажная профессиональная марки «KRONbuild огнестойкая В1», выпускаемая по Технической документации изготовителя.

Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2) 20.30.22

код ТН ВЭД ЕАЭС 3214101001

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости см. приложение - бланк № 000709.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ПИ2023/01-11/1-ЛС от 11.01.2023 г., ИЛ ООО "Лаборатория Стандартов", свидетельство ЦОТК ИДВ0.RU.ИЛ.ПР009 от 24.06.2022 г, 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.135, к.3, пом. 3 комната 13А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №ЦОТК.RU.МК009.К000150 от 03.06.2022 г. выдан ОС ООО "Лаборатория стандартов", рег. № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК150.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.01.2023 г. по 10.01.2028 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **А.В. Матюшкин**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Ю.А. Зуева**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК

регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВ0

приложение

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ЦОТК.СN.ПР009.Н.00183** 000709

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Предел огнестойкости фрагмента стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной профессиональной марки «KRONbuild огнестойкая B1», глубиной заделки шва не менее 200 мм и шириной шва не более 10 мм – EI240.

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Матюшкин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Зуева