



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.CN.ПР009.Н.00121
(номер сертификата соответствия)

000680
(учетный номер бланка)

Предел огнестойкости фрагмента стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной профессиональной марки «KRONbuild огнестойкая В1», глубиной заделки шва не менее 50 мм и шириной шва не более 5 мм - EI60.

Предел огнестойкости фрагмента стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной профессиональной марки «KRONbuild огнестойкая В1», глубиной заделки шва не менее 70 мм и шириной шва не более 10 мм - EI60.

Предел огнестойкости фрагмента стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной профессиональной марки «KRONbuild огнестойкая В1», глубиной заделки шва не менее 100 мм и шириной шва не более 20 мм - EI60.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Солодских

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Зуева